

APPLIED PRECISION s.r.o., Staviteľská 1, 831 04. Bratislava

Skúšobné laboratórium  
Autorizované Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  
registračné číslo: SK 51

# CERTIFIKÁT

výrobca:  
SECURIDO s.r.o  
Dopravná 3969  
955 01. Topoľčany

## BEZPEČNOSTNÉ DVERE SECURIDO Typové označenie SEC 02

Meranie vzduchovej nepriezvučnosti podľa:  
STN EN ISO 10140-1 Akustika. Laboratórne merania zvukovoizolačných vlastností  
stavebných konštrukcií.

Dátum vykonania skúšky: 29.9.2009

Index vzduchovej nepriezvučnosti  
Vyhodnotený podľa STN EN ISO 717-1  
 $R_w (C, C_{tr}) = 39 (-1, -4) \text{ dB}$

Protokol o skúške č. A22-2a/09  
vydaný v Bratislave: 01.10.2009  
Meral: Mgr. Daniel Szabó  
Overil: Ing. Janka Szabová

Zodpovedný pracovník - schválil:  
Ing. Mikuláš Bobik, PhD.  
Vedúci skúšobného laboratória